

CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. MAY IRRITATE EYES.

FIRST AID TREATMENT: Contains alcohol/glycerin mixture. If in eyes, rinse well with water.

LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ. PEUT IRRITER LES YEUX.

PREMIERS SOINS : Contient un mélange d'alcool et de glycerine. En cas de contact avec les yeux, bien rincer avec de l'eau.

A functional test for both residential and commercial smoke detectors. Consult the owners manual for recommended test intervals.

DIRECTIONS: Shake can well. Hold can 1 metre below smoke detector. Spray at unit for 3 seconds. If alarm fails to sound within 5 seconds, repeat process. If unit again fails to sound, check for malfunction or dead batteries.

CAUTION: Do not overspray. This may reduce sensitivity until product fully evaporates. For detectors connected to sprinklers or Halon systems, be sure system is in the test mode before using Smoke Test.

Test fonctionnel de détecteurs de fumée résidentiels et commerciaux. Consulter le mode d'emploi pour vérifier les intervalles recommandés entre les tests.

MODE D'EMPLOI: Bien agiter. Tenir la canette à un mètre en dessous du détecteur de fumée. Pulvériser pendant 3 secondes en direction du détecteur. Si l'alarme ne retentit pas dans les 5 secondes, répéter. Si l'alarme ne retentit toujours pas la deuxième fois, vérifier si le détecteur n'est pas défectueux ou si ses piles ne sont pas déchargées.

ATTENTION: Ne pas trop pulvériser pour ne pas réduire la sensibilité du détecteur jusqu'à l'évaporation totale du produit. S'il s'agit de détecteurs raccordés à des extincteurs automatiques à eau ou au Halon, s'assurer qu'ils se trouvent en mode test avant de procéder au test de fumée.



Smoke Test[®]

Smoke Detector Tester

Testeur de Détecteur de Fumée

Easy • Convenient • Safe
Facile • Pratique • Sécuritaire



EXTREME DANGER / DANGER EXTRÊME

VERY FLAMMABLE / TRÈS INFLAMMABLE
CONTENTS UNDER PRESSURE
CONTENU SOUS PRESSION



71 g

No. 72105
Item# 1006126